



TAIVASSALON KUNTA
Rakennusvalvonta
Keskustie 9, 23310 TAIVASSALO
Puh. (02) 840 2000

KVV - TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
 IV - TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
työnjohtaja täyttää
Lupanro ____/____

Rakennuspaikka:	Kylä	Kortteli	Tontti	Rakennuspaikan osoite	
Rakennuttaja:	Nimi			Vastaava työnjohtaja:	Nimi
KVV-työnjohtaja:	Nimi			IV-työnjohtaja:	Nimi
Urakoitsija:	Nimi			LVI-suunnittelija:	Nimi

KVV – TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ:

	Päivä	Vast.tj.	Huomautukset
1. KVV - työnjohtaja hyväksytty			
2. Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
3. LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
4. Vesi- ja viemärijohdon liitoslupa annettu			
5. Tonttivesijohto tilattu			
4. Ulkopuoliset jäte-, sadevesiviemärit ja vesijohdot tarkastettu			
5. Jäte- ja sadevesikaivot tarkastettu			
6. Tonttijohtojen tarkemittaus tilattu			
7. Selvitys jätevesien talousvesien käsittelystä ja johtamisesta jätetty rakennusvalvontaan (kunnan viemäriverkon ulkopuoliset alueet)			
8. Jätevesien käsittelymenetelmä tarkastettu (kunnan viemäriverkon ulkopuoliset alueet)			
9. Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu			
10. Kerrosviiemärit tarkastettu			
11. Vesijohdot tarkastettu, painekoe (pöytäkirja)			
12. Palo-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu			
13. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö varmistettu			
14. KVV-laitteiden käyttöönottotarkastus			
15. KVV-laitteiden lopputarkastus			

IV – TYÖNJOHTAJA TÄYTTÄÄ:

	Päivä	Vast.tj.	Huomautukset
1. IV- työnjohtaja hyväksytty			
2. Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
3. LVI-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
4. Kanaviston asennustarkastus suoritettu			
5. Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanaavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja			
6. Lämmön-/paloeristeet tarkastettu			
7. Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu			
8. Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu			
9. Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu			
10. Ilmamäärien mittausta ja säätö suoritettu. Pöytäkirja			
11. Iv-järjestelmän ominaissähkön- kulutus (SFP) on mitattu. Pöytäkirja.			
12. Loppukatselmus pidetty			

Tämä tarkastusasiakirja palautetaan rakennustarkastajalle käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.
työnjohtajan päiväys, allekirjoitus ja nimenselvitys